

**Дальнегорский
муниципальный округ**
Муниципальное дошкольное образовательное
бюджетное учреждение
**«Детский сад общеразвивающего вида
№ 1 «Теремок» г. Дальнегорска**
692446, г. Дальнегорск, ул. Инженерная, 2
тел./факс: 8 (42373) 3-23-21
E-mail: sadteremok@yandex.ru

Старшему Государственному
инспектору ДГО по пожарному надзору
и профилактической работы
Корякову Владимиру Николаевичу.

заведующий
МДОБУ «Д/сад № 1 «Теремок»
Шилко Н.Б.

№ 54/1 от 20.05.2025
Служебное письмо

Уважаемый Владимир Николаевич!

Довожу до Вашего сведения, что ознакомлены с актом профилактического визита, протоколом осмотра, предписанием об устранении выявленных нарушений по результатам контроля в период 12.05.2025 года с 9.00 по 12.00 часов.

Нами проведена следующая работа: ознакомлен начальник Управления образования ДМО с выявленными нарушениями по срокам использования АПС (эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх сроков службы). Вами установлены сроки — май 2026 год.

Планируем провести работу по изучению коммерческих предложений на экспертизу АПС и организацией со стороны учредителя внесение в план (программу) нашего учреждения по Дальнегорскому муниципальному округу на разработку документации и замены АПС по истечения сроков службы.

Заведующий _____ *Шилко* Н.Б. Шилко



(документ отправлен эл. почтой)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 527227426247742686294735902159890388589213147372

Владелец Шилко Наталья Борисовна

Действителен с 19.09.2025 по 19.09.2026