

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу УНДиПР Главное управление МЧС России по Приморскому краю, 692443, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Матросова, 1, тел: 8 (42373) 2-98-91, e-mail: ond_dalnegorsk@mchs25.ru

(наименование контрольного (надзорного) органа)

« 08 » сентября 20 21 г., 12 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Дальнегорск
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №25-29-2021/0007рс КНМ № 25210061000200544044 от 24.08.2021 21:08

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: 006 - федеральный государственный пожарный надзор

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена: государственным инспектором Дальнегорского городского округа по пожарному надзору Коряковым Владимиром Николаевичем

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались.

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений (сооружений) и территории, эксплуатируемых организацией - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 1 "ТЕРЕМОК" Г. ДАЛЬНЕГОРСКА

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Инженерная, 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 1 "ТЕРЕМОК" Г. ДАЛЬНЕГОРСКА, ИНН 2505012234, ОГРН 1092505000411, 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Инженерная, 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 26 » августа 20 21 г., 09 час. 00 мин.
по « 08 » сентября 20 21 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

с « _____ » _____ 20 _____ г., _____ час. _____ мин.
по « _____ » _____ 20 _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 дня 04 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 06 » сентября 20 21 г., 14 час. 00 мин.
по « 06 » сентября 20 21 г., 17 час. 00 мин.

по месту 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Инженерная, 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра №25-29-2021/0007рс от 06.09.2021г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) –

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

–
(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения представленные контролируемым лицом: правоустанавливающие документы МДОБУ "Д/с № 1 "Теремок", копия документа о назначении на должность законного представителя; копия паспорта законного представителя (первый лист и прописка); копия документа о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность объектов; копия документа, подтверждающего право пользования объектом защиты; технический паспорт объекта; документы о наличии и исправности оборудования и систем противопожарной защиты АУПС, СОУЭ; договор на техническое обслуживание систем; копия акта проведения проверки работоспособности систем пожарной автоматики; журнал учета работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установки пожарной автоматики; паспорта на первичные средства пожаротушения; копии лицензий организаций проводивших монтаж и техническое обслуживание систем противопожарных защит; инструкция о мерах пожарной безопасности.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

- периодический осмотр огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей, п. 60 ППР, ст.1, ст. 4, ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункты 4.3.5 и 4.3.6. СП 9.13130.2009);

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 ППР);

- руководителем организации не разработаны программы пожарно-технического минимума, с согласованием в территориальном органе МЧС России (п. 3 ППР, Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645).

- руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (п. 56 ППР);

- руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (п. 15 ППР).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются: 1) протокол осмотра №25-29-2021/0007рс от 06.09.2021г., 2) предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 25-29-2021/0007рс/1 от 08.09.2021г., 3) Протокол об административном правонарушении № 142 от 08.09.2021г. ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор Дальнегорского городского округа по пожарному надзору В.Н. Коряков

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Государственный инспектор Дальнегорского городского округа по пожарному надзору В.Н. Коряков, 89244230270, ond dalnegorsk@mchs25.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Заведующий Н.В. Мешко

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

MS

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)*:

ознакомлено 08.09.2021г. 12 часов

При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*:

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий