

**Дальнегорский
городской округ**

Муниципальное дошкольное образова-
тельное бюджетное учреждение
«**Детский сад общеразвивающего вида
№ 1 «Теремок» г. Дальнегорска**
692446, г. Дальнегорск, ул. Инженерная,
2
тел./факс: 8 (42373) 3-23-21
E-mail: sadteremok@yandex.ru

Заместителю главного государственного
инспектора Дальнегорского городского
округа по пожарному надзору
М.С. Гришко

№ 125 от 23.09.2021

Информация по исполнению
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ от 10.09.2021г. №
479-3-4-16

Уважаемая Мария Сергеевна!

Довожу до Вашего сведения, что ПРЕДСТАВЛЕНИЕ от 10.09.2021г. № 479-3-4-16 по выявленным нарушениям требований пожарной безопасности изучены и приняты меры к их устранению.

Многую дополнительно изучены новые правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479; устранены следующие нарушения пожарной безопасности:

1. Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, внесены и заполнены все необходимые разделы, внесены записи в соответствии с требованиями.
2. Приобретено средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, в количестве — 1 штука.
3. Разработана инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты.
3. С ответственными работниками проведен инструктаж, инструкция размещена в доступном месте для дежурного персонала.
4. Проведена работа по заделки отверстий в местах проведения кабеля и труб — негорючими материалами, обеспечен предел огнестойкости и дымонепроницаемости между помещениями.

Приложение документов:

1. Приказ от 14.09.2021г. № 267-А «Об утверждении локальных актов МДОБУ «Д/сад № 1 «Теремок».
2. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.- копия.
3. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты - копия.
4. Журнал проведения инструктажей — копия.

- 5. Контракт о приобретении средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.
- 6. Фото-отчет о выполнении работ по заделке отверстий в местах проведения кабеля и труб при ремонтных работах.

Заведующий *Шилко* Н.Б. Шилко

